

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА) ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Предписание должностного лица

**Роспотребнадзора, уполномоченного проводить
проверку № 699**

от «14» мая 2019 года

г. Пермь

Мною, Лихенко Натальей Владимировной, ведущим специалистом — экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» (далее – ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края»), место нахождения юридического лица: 614089, г. Пермь, ул. Казахская, д. 71; места фактического осуществления деятельности по адресам: 614089, г. Пермь, ул. Казахская, д. 71; 614089, г. Пермь, ул. Казахская, д. 39; 614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 20, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, д. 71:

1. п. 5.4. В учебных помещениях учебного корпуса на 2 этаже окна не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 20:

2. п. 4.27.9. Все умывальные раковины установлены на одном уровне от пола до борта умывальной раковины, для детей начальной школы и для детей среднего и старшего звена.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, д. 39:

3. пп. 3.10., 3.10.1. 7 из 10 теневых навесов имеют неудовлетворительное состояние, а именно:
- ограждения навесов выполнено кирпичной кладкой, которая частично разрушена, с щелями и трещинами, у одного теневого навеса отсутствует одно из боковых ограждений;
- фундамент под навесами - с частичными дефектами в виде трещин и разрушений;
- стропила крыш теневых навесов - с признаками гнили, ветхости, расщепления древесины.
4. п. 3.12. 7 из 10 групповых площадок и физкультурная площадка не оборудованы достаточным оборудованием с учетом роста-возрастных особенностей детей.
5. п. 3.21. Въезды и входы, дорожки на территории дошкольной организации имеют дефекты асфальтового покрытия в виде ям, выбоин, трещин.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года.

ПРЕДПИСЫВАЮ :

Государственному краевому бюджетному общеобразовательному учреждению «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края», место нахождения юридического лица: 614089, г. Пермь, ул. Казахская, д. 71; места фактического осуществления деятельности по адресам: 614089, г. Пермь, ул. Казахская, д. 71; 614089, г. Пермь, ул. Казахская, д. 39; 614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 20, ИНН 5904102975, ОГРН 1025900916271.

Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», а именно:

В срок до 01.09.2020 года:

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, д. 71:

1. п. 5.4. Оборудовать окна учебных помещений учебного корпуса на 2 этаже фрамугами или форточками с целью обеспечения режима проветривания.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 20:

2. п. 4.27.9. Установить умывальные раковины в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно – на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся начальной школы и на высоте 0,7 - 0,8 м – для обучающихся среднего и старшего звена.

Устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», а именно:

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, д. 39:

3. пп. 3.10., 3.10.1. Обеспечить территорию дошкольного учреждения теньевыми навесами, которые отвечают требованиям санитарных правил.
4. п. 3.12. Обеспечить все групповые площадки и физкультурную площадку достаточным оборудованием с учетом роста-возрастных особенностей детей.
5. п. 3.21. Обеспечить въезды и входы, дорожки на территории дошкольной организации твердым покрытием без дефектов.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239- 35–75 (доб. 175).


Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7. КоАП РФ и /или ст. 19.33 КоАП РФ (в случае выявления нарушений по соблюдению требований технических регламентов).

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 22 КАС РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5. ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист — эксперт
Управления Роспотребнадзора



(подпись)

Н.В. Лихенко
(инициалы и фамилия)

Копия предписания получена
(законный представитель –
Исполняющий обязанности директора
ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края»):

«14» мая 2019 года



(подпись)

А.В. Зверев
(инициалы и фамилия)